



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 139554-1/2019
 Projeto Técnico Nº.: 079957/3548104/2019 - **Aprovada**
 Endereço: PRAÇA, 147 -
 Bairro: centro
 Município: SANTO ANTONIO DO JARDIM
 Ocupações: Escola em geral

Considerações:

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do "Upload de Docs."

ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
 ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
 ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
 ART/RRT - instalações elétricas
 Atestado de brigada contra incêndio
 Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

Orientações Técnicas:

Decreto Estadual nº 63.911/2018

Para o próximo projeto. O formulário de envio de plantas deve constar o nome do arquivo das plantas (o Formulário de Envio de Plantas deve ser gerado somente após a realização do upload das plantas das medidas de proteção contra incêndio, no formato DWF, memórias e ART/RRT do projeto técnico de bombeiros);

Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

Considerado na análise do Projeto Técnico que a edificação possui como ocupação principal "E-1", com carga de incêndio de 300MJ/m²;
 Considerado que a área construída da edificação é de 1064,32m²;
 Considerado que a altura desta edificação é de 3m (ver definição de altura no artigo 21º do decreto 56819/11);

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 3 de junho de 2019

00 - 1. TEN PM FELIPE FERNANDES KOFFLER
 Analista

CAP PM RONALDO APARECIDO RIBEIRO
 Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".